

Tájékoztató készülékcseréről

Bevezetés

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink, Tervezőik és Kivitelezőik szíves figyelmét, hogy 2018. szeptember 19-én hatályba lépett a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet új 6/A. §-a, amely pontosítja a 2008. évi XL. törvény 89. §-a szerinti készülékcseré fogalmát, és a készülékcseré keretében elvégezhető tevékenységeket.

Az NGM rendelet jogszabályi rendelkezése a következő:

„6/A. § (1) A meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (3) bekezdésében hivatkozott cseréje nem foglalja magában a csatlakozóvezeték átalakítását vagy a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjét.”

A vonatkozó jogszabályok¹ értelmében a készülékcseré körébe tartozó kiviteli tervek földgázelosztói tervfelülvizsgálata és a kivitelezést követő műszaki biztonsági ellenőrzése megszűnik, ezeket a feladatokat és a vele járó teljes körű felelősséget a tervező veszi át.

A hivatkozott jogszabályok a készülékcseré esetén a földgázelosztó részére ellenőrzési kötelezettséget, illetve erre vonatkozó jogosultságot már nem tartalmaznak, ebből következően a földgázelosztó a készülékcseré körébe tartozó, erre jogosult tervező által készített kiviteli tervek és a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzést rövid türelmi időt követően már nem végez. A türelmi idő lejártát követően a tervező által készített kiviteli terv és/vagy a tervező által műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzött kivitelezés esetleges hibáiért a földgázelosztó nem felel.

Tekintettel a jogszabályi háttér és ebből eredően a tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamatának jelentős változtatására, az NKM Földgázhálózati Kft. az átállásra türelmi időt biztosít.

A türelmi idő 2018. október 31-ig tart.

A türelmi időt követően – tehát 2018. november 1-től kezdődően - az NKM Földgázhálózati Kft. a készülékcserére vonatkozó kiviteli terveket nem fogadja be, azokat nem vizsgálja felül, a készülékcseré kivitelezését követően nem végzi el a műszaki-biztonsági ellenőrzést.

A földgázelosztó által 2018. október 31-ig befogadott tervek alapján elkészült kivitelezések műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését a kiviteli terv 2 éves érvényességi idején belül földgázelosztó továbbra is elvégzi.

Készülékcseré földgázelosztói tervfelülvizsgálat és a földgázelosztó által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés nélkül akkor végezhető, ha a meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek cseréje nem foglalja magába:

- a csatlakozóvezeték, illetve annak részét képező fogyasztói főcsap átalakítását vagy
- a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének teljesítményváltozásból eredő cseréjét.

Az alábbi táblázattal kívánjuk bemutatni a tervfelülvizsgálat és műszaki-biztonsági ellenőrzés esetei és azokkal kapcsolatos elvárásokat:

	Egyszerűsített készülékcseré	Készülékcseré	Csatlakozó vezeték érintő átalakítás és/vagy a gázigény változás miatt a gázmérőt is cserélni kell, amely elosztói engedélyes általi tervfelülvizsgálat és műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett	Új felhasználói rendszer létesítés
Tervköteles	Nem	Igen	Igen	Igen
Elosztói engedélyes általi tervfelülvizsgálat szükséges	Nem	Nem	Igen	Igen
Elosztói engedélyes általi műszaki-biztonsági ellenőrzés szükséges	Nem	Nem	Igen	Igen
Tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett	Nem	Igen	Nem	Nem
A fogyasztói vezeték átalakítása megengedett	Nem	Igen	Igen	
A csatlakozó vezeték átalakítása megengedett	Nem	Nem	Igen	

¹ földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet

A készülékcsere tartalmazó kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos elvárások

1. A földgázelosztóhoz benyújtott tervek esetében a tervezőnek a „tervbeadás megrendelése” című dokumentum kitöltésével nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezés tárgya nem tartozik a készülékcsere fogalomkörébe.
2. Amennyiben a felhasználói berendezés átalakítására olyan terv készül, amely a vonatkozó jogszabályok értelmében készülékcsere minősül, úgy a kiviteli tervet a földgázelosztóhoz nem kell benyújtani műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatra. Amennyiben a földgázelosztóhoz mégis ilyen terv kerül benyújtásra, úgy azt a földgázelosztó (a türelmi időt követően) érdemi felülvizsgálat nélkül visszaadja vagy visszaküldi. Ha a befogadott tervnél utólag derül ki, hogy a tervező tévesen nyilatkozott, azaz a tervezés tárgya a tervező nyilatkozatával ellentétben készülékcsere minősül, a földgázelosztó ugyancsak érdemi felülvizsgálat nélkül küldi vissza a tervet.
3. Tervezői felelősség, hogy az ingatlan tulajdonosa, vagy hozzájárulásával a felhasználó gondoskodjon a készülékcsere miatt esetleg szükséges többletkapacitás igényléséről.
4. Tervezői felelősség, hogy a beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelésértékelésének általános feltételeiről szóló jogszabály előírásainak.
5. A készülékcserét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

A készülékcsere kivitelezése, műszaki biztonsági ellenőrzése

1. A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerinti, arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
2. A készülékcserét a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban előírtak szerint kell elvégezni.
3. Gázfogyasztó készülékcsere esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.
4. A készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését csak az arra vonatkozó tervet készítő tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.
5. A gázfogyasztó készülékcsere esetén a műszaki-biztonsági ellenőrzést az előző pont szerinti - a készülékcserét tartalmazó kiviteli tervet készítő - tervező végzi el. A tervező feladata, hogy a nyomáspróba és a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a teljes felhasználói berendezést minősítse. A minősítés során figyelembe kell venni a nem megfelelő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek miatt bekövetkező balesetek (CO mérgezések) elkerülése érdekében hozott szabályokat is. *(Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye. A gázkészülékek égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók, elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók utólagos beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított egyéb módosításokra.)* A meglévő gázfogyasztó készülékek a létesítés kori szabályoknak, az új készülékek a hatályos szabályozásnak feleljenek meg.

6. A műszaki-biztonsági ellenőrzést készülékcseré esetén is a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. számú mellékletének 5.4. pontjában leírtak értelemszerű alkalmazásával (pl. készülékcseré esetén a földgázelosztó helyett a tervező értendő) kell végezni.
7. Készülékcseré esetén a „D” terv alaprajzi mellékleteit és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül elektronikus levélben, a keszulekcsera@nkmgazhalozat.hu címre kell megküldeni. A dokumentumok **pdf** formátumban legyenek, az email tárgya a felhasználási hely POD azonosítója legyen.

Egyebek

1. A készülékcseré kapcsán készült dokumentumok (szerelési nyilatkozat, megvalósulási dokumentáció stb.) az eddigi alkalmazott formával, tartalommal egyezzenek meg, azonban készülékcseré esetén kizárólag a kivitelezői „D”- tervet (alaprajz(ok) amelyek a tervező és kivitelező aláírásával igazolja a megvalósult állapotot) és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet kell a kivitelezőnek a földgázelosztó részére az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadnia.
2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés – készülékcseré körébe nem tartozó – létesítése, átalakítása, megszüntetése kapcsán kialakított folyamat és annak követelményei nem változnak.
3. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak követelményeit a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet 6. §-a és a rendelet mellékletének 5.3. pontja tartalmazza.
4. Felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy a készülékcseré kiviteli tervének készítése során kellő körültekintéssel legyenek a nyomásmentesítésre, gázmentesítésre a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba elvégzésére. Amennyiben a tervező előírja, vagy másként nem végezhető el a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, a gázmérő leszerelését, a felhasználási hely ideiglenes kikapcsolását meg kell rendelni az elosztói engedélyestől. A gázmérő szerelésére vonatkozó előírásokat az FG-III-B31-TU001 sz. technológiai utasítás tartalmazza. A leszerelt gázfogyasztás mérők felszerelése (visszaszerelése) a földgázelosztóhoz eljuttatott a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés elvégzéséről szóló jegyzőkönyv átvételét követően valósulhat meg. A gázmérő le/felszerelése a földgázelosztó mindenkor díjszabása szerint díjköteles.

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

Budapest, 2018. október 1.

NKM Földgázhálózati Kft.

Melléklet: Jegyzőkönyv a GET 89. § (3) bekezdése és a 11/2013. (III. 21.) NGM r. 6/a. §-a szerinti készülékcseréről

JEGYZŐKÖNYV

GET 89. § (3) bekezdése és a 11/2013. (III. 21.) NGM r. 6/a. §-a szerinti készülékcseréről

KÉRJÜK NYOMTATOTT, OLVASHATÓ BETŰKKEL KITÖLTENI!

1. Felhasználó neve, ügyfél-azonosítója:

Felhasználási hely címe, helyrajzi száma:

Felhasználási hely POD azonosítója:

2. Gázszerelő nyilatkozata

Alulírottgázszerelő (igazolvány száma:, hatósági nyilvántartásba bejegyzett értesítési cím és telefonszám:) polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1. pontban rögzített felhasználási helyen elvégzett gázszerelést tervező (kamarai szám/nyilvántartási szám...../.....) által készített kiviteli terv szerint, a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a szakma szabályainak, továbbá a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt követelményeknek megfelelően végeztem. A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, valamint a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzésre került, a felhasználói berendezés üzembe helyezésre alkalmas. A kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat 6.3. pontjában foglalt kötelezettségemnek megfelelően a területileg illetékes NKM Földgázhálózati Kft. részére a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését követő 2 (két) munkanapon belül átadom.

Melléklet: 1 pld. Megvalósulási dokumentáció.

Gázmérő adatai				
Típus	Gyártmány	Gyári szám	Hitelesítés év	Névleges méréshatár, terhelés felső határa
				G /Q _{max} m ³ /h

Gázfogyasztó készülékek adatai					
Készülékcseré előtti állapot			Készülékcseré utáni állapot		
Készülékek megnevezése*	Készülékek hőterhelése**		Készülékek megnevezése*	Készülékek hőterhelése**	
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
	kW	m ³ /h		kW	m ³ /h
Mindösszesen:	kW	m³/h	Mindösszesen:	kW	m³/h

* Az összes gázkészülék felsorolása, megnevezése és CEN/TR 1749 szerinti típusa,

** Égéshőre vetített hőterhelése (kW) és gázfogyasztása (m³/h)

Dátum:

.....
aláírás

3. Tervező nyilatkozata

Alulírott tervező (kamarai nyilvántartás száma:), hatósági nyilvántartásba bejegyzett értesítési cím és telefonszám: kijelentem, hogy készülékcseré tervezésére és műszaki-biztonsági ellenőrzésére jogosultsággal rendelkezem. Az 1. pont alatti felhasználási helyen tervezett és kivitelezett készülékcserére a rajzszámú tervdokumentáció tartozik. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, a telekhatáron belüli gázellátó rendszeren végzett beavatkozás készülékcserének minősül. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az 1. pont alatti felhasználási helyen elkészült gázszerelés a tervdokumentáció szerint készült el, a felhasználói berendezés szilárdsági és tömörségi nyomáspróbáját elvégeztem, annak eredményét ellenőriztem és megfelelőnek minősítettem. A felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzését elvégeztem és megfelelőnek minősítem. Nyilatkozom, hogy a felhasználói berendezés üzembe helyezésre alkalmas.

Dátum:

.....
aláírás

4. Ingatlan tulajdonos nyilatkozata

Alulírott..... az 1. pontban rögzített felhasználási helyet magába foglaló ingatlan tulajdonosa/tulajdonos műszaki-biztonsági ellenőrzés során jelen volt meghatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a **Gázszerelő** és a **Tervező** fenti nyilatkozataival egyetértek, a jelen **nyilatkozat** és a megvalósult állapotot tartalmazó „**D**”-terv 1 példányát átvettem, azt az ingatlan esetleges értékesítésekor az új tulajdonos részére átadom.

Dátum:

.....
aláírás

Melléklet: - 1 pld „D” terv